

Wasserversorgung
Abwasserentsorgung
Straßenreinigung

Zweckverband Karkbrook Postfach 1276 23740 Grömitz

23743 Grömitz, 9. März 2018

Rathausplatz 11

E-Mail: spickermann@zweckverband-karkbrook.de

1.

Gemeinde Damlos
über Planungsbüro Ostholstein
Tremskamp 24
23611 Bad Schwartau

09. MRZ. 2018

abgesandt am: _____

Vorwahl	Vermittlung	Durchwahl
04562	188 - 0	14
Gesprächspartner: Herr Spickermann		
Az.: VL Sp		
Telefax: 04562 - 18819		

Steuer-Nr.: 22 299 06176

Bebauungsplan Nr. 8 und der 6. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Damlos**hier: Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem Schreiben vom 6. Februar 2018 haben Sie uns über das o.g. Bauleitverfahren informiert und uns die Vorentwürfe samt Begründung zugesandt. Hierzu möchten wir wie folgt Stellung nehmen zu den unter Punkt 5.3. gegebenen Ausführungen hinsichtlich der Wasserver- und Abwasserentsorgung:

Wie der Begründung zu entnehmen ist, soll das anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser über einen neu zu verlegenden Mischwasserkanal im Sebenter Weg und einem Stichweg westlich des Sebenter Weges Nr. 29 in den bestehenden Mischwasserkanal des Zweckverbandes abgeführt, von wo es weiter in die vorhandene Klärteichanlage des Zweckverbandes abgeführt wird.

Wir befassen uns derzeit mit der Detailplanung des neu zu verlegenden Mischwasserkanals in Abstimmung mit der Gemeinde. Im Hinblick auf die vorhandene Klärteichanlage müssen wir jedoch feststellen, dass die zusätzliche Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser nach dem derzeitigen Stand nicht möglich ist, da die Anlage bereits ausgelastet ist. Daher ist eine Erweiterung der Anlage unumgänglich. Auch hier wird derzeit an möglichen Umsetzungsvarianten gearbeitet.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage

Spickermann

2. zum Vorgang